

SENA VA30 zawór kulowy 2 GW-GW dźwignia INOX

Kod produktu: 91750108 Kod EAN: 8428519083659



Producent	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Połączenie 1	Gwint wewnętrzny
Połączenie 2	Gwint wewnętrzny
Uchwyt	Dźwignia

Warianty produktów

Indeks	Cena
SENA VA30 zawór kulowy 2 GW-GW dźwignia INOX 91750108	237,82 zł + VAT 23% 292,52 zł / szt.

Opis produktu

Bezniklowe zawory kulowe SENNA - manualne zawory kulowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych:

- Ponad 80 różnych konstrukcji.
- Odporne na korozję ramię i śruba ze stali nierdzewnej.
- Wzmocnione ramiona motylkowe
- Powierzchnie mające kontakt z wodą pitną nie zawierają niklu; naturalna miedź jest higieniczna
- Jakość wody z higienicznego punktu widzenia.
- Masywna konstrukcja zapewniająca bezpieczną instalację, zwiększona holenderska grubość ścianki
- Szczelność przetestowana w 100%.
- Mosaż europejski, jakość DW/4MS do instalacji rurowych wody pitnej

Zastosowanie

Do sieci wody pitnej, przyłączy wodociągowych, HHV, HMM-systemy grzewcze, do 50% glikolu i sprężonego powietrza - nadają się do wszystkich zastosowań wymagających zespołu odcinającego w celu zatrzymania przepływu płynów, gwarantując szczelność i spełnienie wymaganych warunków pracy.

Instrukcja instalacji i konserwacji

Odciąć dopływ wody do instalacji rurowej, upewnić się, że w sieci wodociągowej nie ma żadnych zanieczyszczeń ani ciał obcych. Prawidłowo uszczelnić gwinty. Zawór kulowy należy zamontować przy użyciu odpowiedniego narzędzia, np. klucza. Przytrzymaj złączkę za końce połączenia, zawsze przykładając siłę do płaskich powierzchni. Unikać nadmiernego momentu obrotowego, aby uniknąć odkształcenia złączki. Przywrócić dopływ wody, sprawdzić szczelność połączeń. Przed oddaniem zespołu do użytku należy przeprowadzić próbę ciśnieniową sekcji, nad którą pracowano.

Zawory kulowe są przeznaczone do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Praca w pozycji częściowo otwartej/częściowo zamkniętej skróci żywotność zespołu i spowoduje jego uszkodzenie.

Konserwacja: zaleca się otwieranie i zamykanie zaworów kulowych raz na 3 miesiące, aby zapewnić ich prawidłowe działanie w sytuacjach awaryjnych. W przypadku twardej wody ($>20^{\circ}\text{nk}$) zaleca się obsługę co miesiąc.
